Bodajk Város
Polgármestere

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/27/2026.

Sorszám: 178/2026.

Nyilvános ülés	☒
Zárt ülés	☐
Mötv. 46. § (2) a)	☐
Mötv. 46. § (2) b)	☐
Mötv. 46. § (2) c)	☐

J a v a s l a t
víziközmű rendszer 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervére

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	☒
minősített többség	☐
Mötv. 50. §	☐
Mötv. 42. § …	☐
SzMSz 34. § (2) …	☐

Készült:
Bodajk, 2026. szeptember 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejérvíz Zrt. a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint elkészítette az I/78. Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV (21-18254-1-1005-01-14) éves szinten felülvizsgált Gördülő Fejlesztési Tervét (a továbbiakban: GFT). Jelen tervezet a 2027-2036. évi beruházási, valamint felújítási és pótlási tervrészeket tartalmazza, melyek az előterjesztés mellékletei. Figyelembe véve, hogy a tervezet évente felülvizsgálatra kerül, a bekerülési értékek becsültek, a beruházások megkezdéséig akár jelentősen változhatnak.

A 2021. július 5. napon kelt együttműködési megállapodás Bodajk Város Önkormányzatot jelöli ki Bodajk, Balinka, Csókakő, Csákberény és Söréd települések (a továbbiakban: Ellátásért felelősök) nevében eljáróként a fenti, közös tulajdonú szennyvízelvezető- és tisztító rendszer üzemeltetése során. A Vksztv. 2025. évtől hatályos változásai miatt a GFT már nem 15, hanem 10 éves időszakra szólóan készül és a tervezet véleményezését már nem írja elő kötelező jelleggel az Ellátásért felelősök részéről. Ennek ellenére a tervezetet 2026. szeptember 1. napon továbbítottuk az Ellátásért felelősök részére azzal, hogy egyet nem értésük esetén jelezzék kifogásaikat önkormányzatunknak. Ilyen jellegű kifogás szeptember 15. napig nem érkezett.

Amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH), mint irányító hatóság a mellékelt GFT-t jóváhagyja, úgy a 2027. évre (I. ütem) betervezett munkák a megadott műszaki tartalommal kötelezően elvégzendőek. Elhagyásuk, átütemezésük, vagy új feladat megvalósítása csak ellátásbiztonsági okokból lehetséges.
A megelőző (2026-2035. évi) időszakra vonatkozó GFT jóváhagyása a MEKH részéről 2026.08.28. napon történt meg, melyről önkormányzatunkat tájékoztatta.

A képviselő-testület döntése szükséges a felújítás és pótlási terv, a beruházási terv jóváhagyásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

I/78. Bodajk Kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV (21-18254-1-005-01-14) víziközmű rendszer 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/78. Bodajk Kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV (21-18254-1-005-01-14) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzat, a 2027-2036. évi GFT-t megismerte, az alábbi határozatot hozta:

1. **Bodajk Város Önkormányzat** Képviselő-testülete, a melléklet szerinti **I/78. Bodajk Kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV (21-18254-1-005-01-14)** víziközmű rendszer 2027-2036. évi GFT felújítási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult elfogadja.

2. Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/78. Bodajk Kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV (21-18254-1-005-01-14) víziközmű rendszer 2027-2036. évi GFT beruházási tervét és mint véleményezésre jogosult elfogadja.

3. Az **I/78. Bodajk Kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV (21-18254-1-005-01-14)** víziközmű rendszer 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedést tegye meg, döntéséről a víziközmű szolgáltatót értesítse.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

A	B	C	D	E/1	E/2	F	G	I	J
Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája - IVÓVÍZ	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS
0	**2711_NINCS FELADAT**	0-s terv	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata,	0	2027	2027
II-1	**2414_TELEP_NAPELEM**	Bodajk szennyvíztisztító telep (0220/1; 0222/2) napelempark telepítés 50kW TERVEZÉS, KIVITELEZÉS	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata,	16 000	2028	2028
II-2	**2100_VEZETÉK_KOMPLEX**	Bodajk Iparterület 0249/15; 0249/25 hrsz. szennyvízcsatornahálózat bővítése kb.525m **Kivitelezés**	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata,	37 000	2028	2029
II-3	**2100_VEZETÉK_KOMPLEX**	Balinka:10 db házi átemelő telepítése, Balinka, Petősi S. utca azon ingatlanai részére, ahol az utcai gerincvezetéknél alacsonyabban fekvő ingatlanok vannak.	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata,	10 000	2030	2031

A	B	C	D	E/1	E/2	F	G	I/1	I/2
Fontossági sorrend	A Felújítási feladat kategóriája - IVÓVÍZ	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS
0	2811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	0	2027	2027
I-1	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Csákberény I/1.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3085 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	1 000	2027	2027
I-2	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Söréd II/2.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3067 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	700	2027	2027
I-3	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Csókakő III. j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3102 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	1 800	2027	2027
II-1	2511_VILL_IRÁNYTECH	Bodajk szennyvíztisztító telep teljes erősáramú és irányítástechnikai felújítása tervezés, kivitelezés	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	60 000	2028	2029
II-2	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Bodajk szennyvíztisztító telepen folyamatosan üzemben tartott Flygt 3153 típ. szív. cseréje aznos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	3 500	2028	2028.
II-3	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Csákberény I/2.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3068 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	750	2028	2028
II-4	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Söréd II.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3102 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	1 800	2028	2028
II-5	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Söréd II/1.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3085 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	1 000	2028	2028
II-6	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Bodajk szennyvíztisztító telepi végátemelő Flygt 3127 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	2 850	2028	2028.

II-7	**2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI**	Bodajk II.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3102 típ. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	1 800	2029	2029
II-8	**2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI**	Balinka II.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott AF 15-4CB típ. sziv.cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	750	2029	2029
II-9	**2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI**	Bodajk IV.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3085 típ. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	1 300	2029	2029
II-10	**2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI**	Bodajk V.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3067 típ. sziv. cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	1 300	2029	2029
II-11	**2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI**	Csókakő III/1. j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3085 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	1 000	2032	2032
II-12	**2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI**	Csókakő III/3. j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3085 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	1 000	2032	2032
II-13	**2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI**	Csákberény I/3.j.szvíz átemelőben folyamatosan üzemben tartott Flygt 3068 típ. szivattyú cseréje azonos paraméterekkel rendelkező Flygt Concertor típusú szivattyúra	-	21-18254-1-005-01-14	**Bodajk kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV**	Bodajk Város Önkormányzat, Balinka Község Önkormányzata, Csókakő Községi	750	2032	2032

Érkezett
SP 2026 AUG 26.

A felhasználót a dokumentumhoz rendelte:
Idomsoft Zrt.

e•papír

Pénzügyi Csoport
Bragyer Tolvajos

Azonosító:EPAPIR-20260825-9922

Küldő		**Dátum:**	2026.08.25
Viselt név:	MATOLCSI MÁRTA	**Hivatkozási szám:**	
Születési név:	SZLOBODA MÁRTA	**Azonosító:**	EPAPIR-20260825-9922
Anyja neve:	VÁRNAGY MÁRTA	**Témacsoport azonosító:**	EGYEB
Születési hely:	SZÉKESFEHÉRVÁR	**Témacsoport neve:**	Egyéb
Születési idő:	1968.12.19	**Ügytípus azonosító:**	EGYEB_UGY
Nem természetes személy neve:	Fejérvíz Zrt.	**Ügytípus neve:**	Egyéb
Nem természetes személy adószáma:	11111544		

Címzett
BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
8053, Bodajk
Petőfi Sándor utca 60

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Érkezett: 2026 AUG. 26
CC 4055
30D/27-52/2026
Bragyer Tolvajos

Tárgy:
2027-2036 évi GFT

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Elkészítettük a víziközművek 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervét véleményezésre illetve elfogadásra.

A megküldött kérelem levél mellékletét képezi a véleményezéshez és hozzájáruláshoz készített határozat minta ill. a felújítási és beruházási terv táblázatai, melyet szerkeszthető formában mellékelünk.

Kérjük, a megadott határidőig - 2026. szeptember 25. - az önkormányzati határozatot szíveskedjenek részünkre cégkapun, elektronikus aláírással ellátva megküldeni.

Az önkormányzati határozatot külön-külön víziközművenként, az elkészített

nyomtatványoknak megfelelően szíveskedjenek kitölteni.

Tisztelettel: Matolcsi Márta

Beruházási szakértő

Tel.: +36 30 437 5508

matolcsim@fejerviz.hu

Mellékletek száma: 4

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
2027_2036_GFT_Bodajk_szv._felujitas_.xlsx.asice	102.9 kB	KRX/OCD/Payload/ID-2	5842F3FB72C1F66968B5128A7337E0578B18F6BDDFD118A32870CA49C09C7188
Bodajk_FV_4016469.pdf	224.5 kB	KRX/OCD/Payload/ID-3	F2425155CC6372453E3A47D05B7E2223ED460998D81EECA23E77705E02486706
I_78_Bodajk_Kistersegi_szv_Hatarozat.doc.asice	99.3 kB	KRX/OCD/Payload/ID-4	AE2EA957C6080D1B0AF503F9BBCF963ED9423A57BED5E7B2A8C899FC46C4F94C
2027_2036_GFT_Bodajk_szv._beruhazas.xlsx.asice	101.9 kB	KRX/OCD/Payload/ID-5	939F2D5FB37B6C84A761E009DF973E9DAD3C8B60099E64E82AAF88AECCB16EB4

A felhasználót a dokumentumhoz rendelte:
Idomsoft Zrt.

FV-4016469

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800
E-mail: fejervizzrt@fejerviz.hu

Bodajk Város Önkormányzat
Wurczinger Lóránt polgármester úr részére

Bodajk
Petőfi S. u. 60.
8053

Levelük száma:
Ügyintézőjük:
Levelünk száma: FV/1231-1/2026
Ügyintézőnk: Matolcsi Márta
Dátum: 2026. augusztus 19.

Tárgy: 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) megküldése véleményezésre

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A települések tulajdonában lévő víziközmű rendszerek ellátásért felelősét/ ellátásért felelősök nevében eljáróját tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként **tízéves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet** (továbbiakban: GFT) kell készíteni.

A GFT elkészítésére és benyújtására kötelezett személye

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT-t a **víziközmű-szolgáltató készíti el** és jóváhagyásra benyújtja **minden év szeptember 30-ig** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdése szerint, az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a **2027-2036. évi felújítási és beruházási terv táblázatait** véleményezésre.
A mellékletként csatolt **felújítási és beruházási tervrész** táblázatai alapján, kérjük a **Testületi Határozatukat** meghozni a 2027-2036 évi GFT tekintetében, melyet cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva

legkésőbb 2026. szeptember 25-ig

kérjük részünkre megküldeni.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatti áll, a nyilvános közléstől védett. A levelei és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a FEJÉRVÍZ ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik felnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy arzat visszaélnie!

Eljárási díjak

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/B. §. szerint A Terv készítésének költségét a víziközmű-szolgáltató viseli.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2027-2036. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2026. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát, a **GFT-ben 2027. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni.**

Az önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani kizárólag az ellátásbiztonság veszélyeztetése esetén lehet.
Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/C. §.

- (4) szerint **Az I. ütemben jóváhagyott feladatok elhagyására, átütemezésére vagy az I. ütemben új, előre nem tervezett feladatok megvalósítására kizárólag ellátásbiztonságot érintő műszaki okból van lehetőség.**
- (4a) szerint Az I. ütemben jóváhagyott feladatok megvalósulásáról és a (4) bekezdés szerinti körülmények esetleges fennállásáról a tárgyévet követő évben jelentést kell készíteni. A jelentést a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be minden év június 30. napjáig a Hivatalhoz.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek, mert víziközmű-felügyeleti bírságot szabhat ki az alábbiak szerint:

- A Vksztv. 40/B. § (1) pontja értelmében víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki, ha
  c) az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató
  cb) a Hivatal által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatokat nem, vagy csak részben hajtotta végre, és a tervtől való eltérést a víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő év június 30. napjáig benyújtott – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti – jelentésében nem tüntette fel,
  cc) elmulasztotta a gördülő fejlesztési terv megvalósulásáról szóló – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti – jelentés Hivatal részére való megküldését,

Mellékletek:

- Beruházások összefoglaló táblázata
- Felújítások összefoglaló táblázata
- Határozat minta a 2027-2036.évi GFT. elfogadásáról

Tisztelettel:

Lacza Péter
Vezérigazgató

Kapják: Címzett, Irattár
Elektronikusan kapják: GFT csoport

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a FEJÉRVÍZ Zrt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!