

MEGJEGYZÉS:

Minden második bekötés ø32/1,8, másodató ø40/1,8,
WC- ø110/2,2 csatorna csatlakozással szerelendő.
A hideg-víz és használati melegvíz hőtágulatot párazáró csőhőszigeteléssel kell ellátni.
A csatorna vezetékek anyaga PVC ill. KG–PVC és Geberit PE műnyagcső.
A felszállóvezetékek magaspontjain légbeszívó szelepet kell beépíteni, a csatorna ejtőket pedig ki kell szellőztetni.
A műanyagcső szerelésénél előírt technológiák betartása kötelező!
Az ejtővezetékeken tisztítónyílások elhelyezése szükséges.
A tervezett vízvezeték anyaga fékemény rézcső, Rovin üretlegű műanyagcső.
A vezetékek átalakítása előtt nyomópróbás megtartása szükséges.
A meleg hőtágulást 13 mm a hideg-víz hőtágulat 6 mm Armaflex Armaflex párazáró hőszigeteléssel kell ellátni.
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg az elvégzendő feladat tartalmát.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretvétel szükséges.
Trópiatermezre gépészeti vezeték, gyp berendezés nem szerelhető.
Függesztéshez megközelelhető kialakítása szükséges.
A külső szélvíz elvezetést és tűzvíz elátást a külső úttervező készíti.
A csarnok tűzvíz ellátását a tűzvédelmi tervek szerint kell kialakítani.
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek !

JELMAGYARÁZAT:

- melegvíz vezeték
- hidegvíz vezeték
- szennyvíz vezeték, falban ojzatban
- mennyezet alatt vezetett szennyvíz
- ojzat alatt vezetett szennyvíz
- tartálykiöntő
- gömbcsap
- lejtés irányа, mértéke

MEGJEGYZÉS:

Az elszívó légcsatornákat 6 mm Armstrong Armaflex hőszigeteléssel kell ellátni!
A frissenvegőt beszívó és a használt levegőt kiadó légcsatornákat 6 mm Armstrong Armaflex hőszigeteléssel kell ellátni, elkerülendő a páralecsapódást!
A légkezelőket rezgésmentes SZR, gyorskinezre kell szerelni.
A légcsatornákat, légkezelőket rezgésmentesen kell elhelyezni.
A mennyezethez, oldalfalhoz rögzített légcsatornákat rezgésmentesített tartószerkezettel kell szerelni.
Minden olyan légcsatorna, amely tűzszakasz határon megy keresztül, 2 óra tűzállóságú tűzvédelmi dilvezető tömítéssel kell ellátni.
A szintekben történő légcsatorna átvezetésekenél, a testhangok átadását megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél mindizitett tűzvédelmi tömítés kell,
/a légcsatorna nem érintkezhet közvetlenül az épület szerkezetével/.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretvétel szükséges.
Légcsatornák mélypontjain kondenzvíztálcá lehetőséget kell kialakítani,
1/2" gömbcsappal, Armstrong Armaflex hőszigeteléssel ellátva, ledugózva.
A betervezett légrácsok TROX típusúak!
Amennyiben tűzött ívű szerelvényekhez kezelőnyílás elhelyezése szükséges!
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg az elvégzendő feladat tartalmát.
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek !

JELMAGYARÁZAT:

- SPIKO rendszerű légcsatorna
- Befúvott (friss) levegő áram
- Elszívott levegő áram
- Pillangó szelep
- Ajtórács 300x100 mm

Épülettervező tervező:	Tervezés tárgya:
DVB MESTERNÖK IRODA 2146 Mogyoród, Kőrösi M. u. 17. Tel.: 06 30 742 47 39	Mozi, Közösségi ház 8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 39.: 460/2
Tervező jogosítvány száma: É-01-15184	Terv megnevezése: Mestersséges szellőzés – vízellátás–csatornázás Földszint alaprajz
	Dátum 2018.11.19.
	Lépték 1 : 50
	Tervfázis Kiviteli
	Rajzszám GV–1B