

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő gázvezeték  
— Tervezett gázvezeték  
⊞ Gömbcsap

MEGJEGYZÉS:

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!  
A gázvezeték az épület védővezetős érintésvédelmébe be kell kötni. MEO-hoz EPH jegyzőkönyv szükséges.  
A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes.  
A gázbekötést az Égőz-Dégőz Földgázelosztó Zrt. végzi.  
Hegesztést, szerelést, nyomáspróbát, a MBSZ szerint kell végezni.  
2" és felett a karimás szerelvények beépítése kötelező.  
A tervezett gázvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti varratmentes acélcső.  
A kazánok elektromos bekötése FI relén keresztül történik.  
Az égéstermék elvezető berendezések MSZ EN 13387-1,2 szabvány szerinti méretezése a terv melléklete.  
MEO-hoz végleges kéményseprő szakvélemény szükséges.  
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek!

Meglévő gázfelállítás 6/4"  
Függőgombon:  
elzáró, szűrő

Meglévő GÁZGÉP KHS/40A4  
nyomáscsökkentő DN25  
pbe=0,1-4 bar, pki=28 mbar

Meglévő hőfokkompenzációs  
litrón ACD-G10DL gázmérő  
meglévő acéllemez szekrényben  
gy.sz.:13217844  
Qmin=0,16 m3/h; Qmax=25 m3/h;  
Q terh.: 7,0 m3/h

Oldalfalra bilincselve  
3,2 m magasan vezetve  
hőszigetelés miatt áthelyezve

BODAJK TV  
greslap  
14,45 m<sup>2</sup>

TELECOM  
greslap  
14,48 m<sup>2</sup>

TEREM  
greslap  
15,51 m<sup>2</sup>

WC  
greslap  
1,17 m<sup>2</sup>

ELŐTÉR  
greslap  
2,62 m<sup>2</sup>

NAGY TEREM  
mészkő



2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17.  
E-mail: dmgiroda@gmail.com  
Tel.: 06 30 742 47 29

Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01-15184

Tervezés tárgya:

Mozi-kultúrház  
8053, Bodajk, Petőfi S. u. 39.

Terv megnevezése:

Gázellátás  
ALAPRAJZ RÉSZLET

Dátum 2018.11.19.

Lépték 1 : 50

Tervfajta Kiviteli

Rajzszám

GG-1B