

JELMAGYARÁZAT:

- Kondenzvezeték ragasztott PVC nyomócső
- fűtési előremenő
- fűtési visszatérő
- fan-coil fűtési előremenő
- fan-coil fűtési visszatérő
- gömbcsap
- kézi légtelenítőszelep
- TA szabályozószelep
- egyutú motoros szelep
- fűtési keringtető szivattyú
- fűtési keringtető szivattyú
- kézi légtelenítőszelep
- tűtő–ürítő gömbcsap
- hőmérő
- nyomásmérő
- háromjáratú motoros szelep
- rugós terhelésű biztonsági szelep
- lejtés iránya

MEGJEGYZÉS:

A fűtési vezetékeket 13 mm Armstrong Armaflex párazáró hőszigeteléssel kell ellátni.
A fűtési stranggkat ürítési lehetőséggel kell ellátni.
A radiátorok és fan-coilok helyét a belsőépítészterv módosíthatja a tervező írásos engedélyével.
A fűtés vezetékek fan-coilos körben 16qmres szénacél csővezetékek,
radiátoros körben padlóban/falban vezetett Wavin/X1 térhéjú műanyagcső.
A szerelés során kiálakuló magaspontoknál a légtelenítőről, mélypontoknál ürítőről gondoskodni kell.
A vezetékek hőtágulását a vékonyes kiálakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A keringető szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
A szintesen történő csőátvezetésnél átvezetésekkel, a testhangok átadását
megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél
minősített tűzvédelmi tömítés kell.
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
Minden önálló egység fűtés leállását előremenőben golyóscsappal, visszatérőben TA STAD III.
TA STAF szabályozóval kell főégből leválasztani.
A csővezetékek szerelésénél előírt technológiák betartása kötelező!
A radiátoros fűtés hőfokkülönbsége 55/40 °C.
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek!

Építészetvezető tervező: DVM MÉRNÖK IRODA 2143 Kistarcsa, Nagyerdő M. u. 17. Tel.: 06 30/742 47 26, e-mail: com	Tervezés tárgya: Mozi, Közösségi ház 8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 39.: 460/2	
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR C 01-15184	Terv megnevezése: Központi fűtés Földszint alaprajz	Dátum 2018.11.19. Lépték 1 : 50 Tervfázis Kiírati Rajzszám GF–1B