

MEGJEGYZÉS:

Minden mosdó bekötés ø32/1.8, mosogató ø40/1.8,
WC ø110/2.2 csatorna csatlakozással szerelendő.
A hidegvíz és használati melegvíz hálózatot
párazáró csőhéjszigeteléssel kell ellátni.
A csatorna vezetékek anyaga PVC ill. KG–PVC és Geberit PE műnyagcső.
A felszállóvezetékek magaspontjain légbeszívó
szelepet kell beépíteni, a csatorna ejtőket pedig ki kell szellőztetni.
A műanyagcső szerelésénél előírt technológiák betartása kötelező!
Az ejtővezetékeken tisztítónyílások elhelyezése szükséges.
A tervezett vízvezeték anyaga félkemény rézcső, Wavin ötrétegű műanyagcső.
A vezetékek eltakarása előtt nyomáspróba megtartása szükséges.
A meleg hálózatot 13 mm a hidegvíz hálózatot 6 mm Armstrong Armaflex
párazáró hőszigeteléssel kell ellátni.
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretvétel szükséges.
Trapézlemezre gépészeti vereték, vyga berendezés nem szerelhető,
függesztéshez segédszerkezet kialakítása szükséges.
A külső esővíz elvezetést és tüzivíz ellátást a külső úttervező készíti.
A csarnok tüzivíz ellátását a tűzvédelmi tervek szerint kell kialakítani.
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek !

JELMAGYARÁZAT:

- melegvíz vezeték
- hidegvíz vezeték
- szennyvíz vezeték, falban aljzatban
- mennyezet alatt vezetett szennyvíz
- aljzat alatt vezetett szennyvíz
- tartalékelzáró
- gömbcsap
- 1% lejtés iránya, mértéke

Épületgépész tervező:
MÉRNÖK IRODA
2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17.
E-mail:dmgiroda@gmail.com
Tel.: 06 30 742 47 29
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184

Tervezés tárgya:
Mozi, Közösségi ház
8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 39.: 460/2

Terv megnevezése:
Mesterséges szellőzés – vízellátás–csatornázás
Függőleges csőterv

Dátum	2018.11.19.
Lépték	1 : 50
Tervfajta	Kiviteli
Rajzszám	GV–2B