




**JELMAGYARÁZAT:**

-  Meglévő gázvezeték  
 Tervezett gázvezeték  
 Gömbcsap

**MEGJEGYZÉS:**

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!

A gázvezetéket az épület védővezetős érintésvédelmébe be kell kötni. MEO-hoz EPH jegyzőkönyv szükséges.


A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes.

A gázbekötést az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. végzi.  
Hegesztést, szerelést, nyomáspróbát, a MBSZ szerint kell végezni.  
2" és felett a karimás szerelvények beépítése kötelező.

A tervezett gázvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti varratmentes acélcső.

A kazánok elektromos bekötése FI relén keresztül történik.  
Az égéstermék elvezető berendezések MSZ EN 13387-1,2  
szabvány szerinti méretezése a terv melléklete.

MEO-hoz végleges kéményseprő szakvélemény szükséges.  
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek!

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p><b>MÉRNÖK IRODA</b><br/>         2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17.<br/>         E-mail: dmgiroda@gmail.com<br/>         Tel.: 06 30 742 47 29</p> | Tervezés tárgya:<br><br><p style="text-align: center;"><b>Mozi–kulturház</b><br/> <b>8053, Bodajk, Petőfi S. u. 39.</b></p> | Dátum 2018.11.19.<br>Lépték 1 : 250  |   |
|  | Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184   | Terv megnevezése:<br><br><p style="text-align: center;"><b>Gázellátás</b><br/> <b>FÜGGŐLEGES CSŐTERV</b></p> | Tervfajta Kiviteli<br>Rajzszám<br><p style="font-size: 2em;"><b>GG–3B</b></p> |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |