

FEDLAP

System:

EM

Project:

Közösségi ház - rekonstrukció

Address:

Közösségi Ház
Petőfi Sándor utca 39
8053 Bodajk

Schema:

Y0165-V-KV-X-505_0_
EM - Mozi Főelosztó
Elosztó dokumentáció

Tervjel képzés: <Schema név> <Össz. lapszám> - <Revízió>

-0	Alap kiadás	nagy
Rev.	Changes	Date Name



Project:	Built Upd.	2018. 05. 04. 2018. 05. 17.	gnagy	Drawing:	MOZ16505
Schema:	Built Upd.	2018. 05. 17. 2018. 05. 17.	gnagy	No. of sheets:	27

Address: Községi Ház
Petőfi Sándor utca 39
8053 Bodajk

Project: Közösségi ház - rekonstrukció
Project-No.:
Drawing No.: MOZI6505

[illegible]

Address: Községi Ház
Petőfi Sándor utca 39
8053 Bodajk

Project: Közösségi ház - rekonstrukció
Project-No.:
Drawing No.: **MOZI6505**

[illegible]

Circuit List

Project: Községi ház - rekonstrukció

Number:

Address:

Községi Ház
Petőfi Sándor utca 39
8053 Bodajk

System: EM
Descr.
Phase: L1..3 N PE
Voltage: 400 V

--	--	--	--	--	--

Circuit Number:	Fuse Type Name	Component 1 Type Name	Description	Terminal	Cable
1	-S1 63A		Betáplálás	-X0:1..3 N PE	5x10
2			TF védelem		
3			Potential equalization	-X1:1	1x16
4	-F2 D02/25A		Pre-fuse Level 2		
5	-F3 B10A		TUJ Központ 024 raktár	-X1:2 N PE	3x1.5
6	-F4 C10A		Világítás EXIT 025 terem	-X1:3 N PE	3x1.5
7	-F5 C10A		Világítás BV 025 terem	-X1:4 N PE	3x1.5
8	-F6 C10A		Világítás EXIT P01 pince lejáró	-X1:5 N PE	3x1.5
9	-F7 C10A		Világítás BV P01 pince lejáró	-X1:6 N PE	3x1.5
10	-F8 C10A		WIF AP. 004 nézőtér	-X1:7 N PE	3x1.5
72	-F70 C10A		Tart.	-X1:8 N PE	3x1.5
11	-F9 D02/25A		Pre-fuse Level 2		
12	-F10 D02/25A		Pre-fuse Level 2		
13	-F11 D02/25A		Pre-fuse Level 2		
14	-F12 30mA/C16A		Csatl. aljzat P03 pince helyiség	-X1:8 N PE	3x2.5
15	-F13 C32A		Dugalj tábla 005 színpad	-X1:9..11 N PE	5x6
16	-F14 D02/35A	-P1 32A	EBF -bűfé elosztó 002 ruhatár/bűfé	-X1:12..14 N PE	5x6
17	-F15 D02/35A		ESZP2- kisszínpad elo. 009 kisterem	-X1:15..17 N PE	5x6
18	-F16 C10A	-K1 10A	Világítás -Közlekedő 005 színpad	-X3:1 N PE	3x1.5
18			Nyomógomb 004 nézőtér	-X3:2.3 PE	3x1.5
19	-F17 C10A	-K2 10A	Világítás -Közlekedő 004 nézőtér	-X3:4 N PE	3x1.5
19			Nyomógomb 004 nézőtér	-X3:5.6 PE	3x1.5
20	-F18 C10A	-K3 10A	Világítás -Közlekedő 004 nézőtér	-X3:7 N PE	3x1.5
20			Nyomógomb 004 nézőtér	-X3:8.9 PE	3x1.5



State

Sheet 6 of 27

D.No.: MOZI6505

Circuit List

Project: Községi ház - rekonstrukció

Number:

Address:

Községi Ház
Petőfi Sándor utca 39
8053 Bodajk

System: EM
Descr.
Phase: L1..3 N PE
Voltage: 400 V

--	--	--	--	--	--

Circuit Number:	Fuse Type Name	Component 1 Type Name	Description	Terminal	Cable
21	-F19 C10A	-K4 10A	Világítás 005 színpad	-X3:10 N PE	3x1.5
21			Nyomógomb	-X3:11.12 PE	3x1.5
22	-F20 C10A	-K5 10A	Világítás 005 színpad	-X3:13 N PE	3x1.5
22			Nyomógomb	-X3:14.15 PE	3x1.5
23	-F21 C10A	-K6 10A	Világítás 005 színpad	-X3:16 N PE	3x1.5
23			Nyomógomb	-X3:17.18 PE	3x1.5
24	-F22 C10A	-K7 10A	Világítás 004 nézőtér	-X3:19 N PE	3x1.5
24			Nyomógomb	-X3:20.21 PE	3x1.5
25	-F23 C10A	-K8 10A	Világítás 004 nézőtér	-X3:22 N PE	3x1.5
25			Nyomógomb	-X3:23.24 PE	3x1.5
26	-F24 C10A	-K9 10A	Világítás 004 nézőtér	-X3:25 N PE	3x1.5
26			Nyomógomb	-X3:26.27 PE	3x1.5
27	-F25 C10A	-K10 10A	Világítás 004 nézőtér	-X3:28 N PE	3x1.5
27			Nyomógomb	-X3:29.30 PE	3x1.5
28	-F26 C10A	-K11 10A	Világítás 004 nézőtér	-X3:31 N PE	3x1.5
28			Nyomógomb	-X3:32.33 PE	3x1.5
29	-F27 C10A	-K12 10A	Nokia sín 004 nézőtér	-X3:34 N PE	3x2.5
29			Nyomógomb	-X3:35.36 PE	3x1.5
30	-F28 C10A	-K13 10A	Nokia sín 004 nézőtér	-X3:37 N PE	3x2.5
30			Nyomógomb	-X3:38.39 PE	3x1.5
31	-F29 C10A	-K14 10A	Nokia sín 004 nézőtér	-X3:40 N PE	3x2.5
31			Nyomógomb	-X3:41.42 PE	3x1.5
32	-F30 C10A	-K15 10A	Világítás Tartalék	-X3:43 N PE	3x1.5
32			Nyomógomb	-X3:44.45 PE	3x1.5

Circuit List

Project: Községi ház - rekonstrukció


Number:

Address:

Községi Ház
Petőfi Sándor utca 39
8053 Bodajk

System: EM
Descr.
Phase: L1..3 N PE
Voltage: 400 V

Circuit Number:	Fuse Type Name	Component 1 Type Name	Description	Terminal	Cable
33	-F31 C10A	-K16 10A	Világítás Tartalék	-X3:46 N PE	3x1.5
33			Nyomógomb	-X3:47.48 PE	3x1.5
34	-F32 C10A	-K17 10A	Világítás Tartalék	-X3:49 N PE	3x1.5
34			Nyomógomb	-X3:50.51 PE	3x1.5
35	-F33 C10A	-K18 10A	Világítás Tartalék 022 pince lejáró	-X3:52 N PE	3x1.5
35			Nyomógomb 022 pince lejáró	-X3:53.54 PE	3x1.5
36	-F34 C10A		Világítás 030 öltöző	-X3:55 N PE	3x1.5
37	-F35 C10A		Világítás 040 előtér	-X3:56 N PE	3x1.5
38	-F36 C16A	-K19 16A	Digitális kapcsolóóra Homlokzati felirat világítás 005 színpad	-X3:57 N PE	3x2.5
39	-F37 C10A		Világítás 014 előtér	-X3:58 N PE	3x1.5
40	-F38 C10A		Világítás 012 előtér	-X3:59 N PE	3x1.5
41	-F39 C10A		Világítás 024 raktár	-X3:60 N PE	3x1.5
42	-F40 C10A		Világítás 022b padlás feljáró	-X3:61 N PE	3x1.5
43	-F41 30mA/C10A		Világítás	-X3:62 N PE	3x1.5
44	-F42 30mA/25A		Level 2		
45	-F43 C16A		Csatl.aljzat 030 öltöző	-X21:1 N PE	3x2.5
46	-F44 C16A		Csatl.aljzat 030 öltöző	-X21:2 N PE	3x2.5
47	-F45 C16A		Csatl.aljzat 040 előtér	-X21:3 N PE	3x2.5
48	-F46 C16A		Csatl.aljzat 004 nészótér	-X21:4 N PE	3x2.5
49	-F47 C16A		Csatl.aljzat 004 nészótér	-X21:5 N PE	3x2.5
50	-F48 C16A		Csatl.aljzat 004 nészótér	-X21:6 N PE	3x2.5
51	-F49 30mA/25A		Level 2		
52	-F50 C16A		Csatl. aljzat 004 nészótér	-X22:1 N PE	3x2.5
53	-F51 C16A		Csatl. aljzat 025 terem	-X22:2 N PE	3x2.5



Project: **Közösségi ház - rekonstrukció**
Number:

Address:
Közösségi Ház
Petőfi Sándor utca 39.
8053 Bodajk

System: EM
 Descr.
 Phase: L1..3 N PE
 Voltage: 400 V

[illegible]

[illegible]

		2018. 05. 17.nagy		Közösségi Ház		System: EM			

[illegible]

[illegible]

