

# FEDLAP

System:

ESZ2

Project:

Közösségi ház - rekonstrukció

Address:

Közösségi Ház  
Petőfi Sándor utca 39  
8053 Bodajk

Schema:

Y0165-V-KV-X-510\_0\_  
ESZ2 - Szövőkör  
Elosztó dokumentáció

Tervjel képzés: <Schema név> <Össz. lapszám> - <Revízió>

-0	Alap kiadás	2018. 05. 17.	nagy
Rev.	Changes	Date	Name



Project:	Built Upd.	2018. 05. 04. 2018. 05. 17.	gnagy	Drawing:	MOZ16510
Schema:	Built Upd.	2018. 05. 17. 2018. 05. 17.	gnagy	No. of sheets:	12

**Address:** Községi Ház  
Petőfi Sándor utca 39  
8053 Bodajk

Project:                   Közösségi ház - rekonstrukció  
Project-No.:  
Drawing No.:           MOZI6510

[illegible]

Address: Községi Ház  
Petőfi Sándor utca 39  
8053 Bodajk

Project:                   Közösségi ház - rekonstrukció  
Project-No.:  
Drawing No.:           **MOZI6510**

[illegible]



# Circuit List

Project: Községi ház - rekonstrukció

Number:

Address:

Községi Ház  
Petőfi Sándor utca 39  
8053 Bodajk

System: ESZ2  
Descr.  
Phase: L1..3 N PE  
Voltage: 400 V

Circuit Number:	Fuse Type	Fuse Name	Component 1 Type	Component 1 Name	Description	Terminal	Cable
1	-S1	63A			Betáplálás	-X1:1..3 N PE	5x10
2					TF védelem		
3					Potential equalization	-X1:0	1x16
4	-F2	D02/25A			Pre-fuse Level 2		
5	-F3	D02/25A			Pre-fuse Level 2		
6	-F4	C10A			Világítás 018 szövő szakkör	-X1:1 N PE	3x1.5
7	-F5	C10A			Világítás 017 wc	-X1:2 N PE	3x1.5
8	-F6	C10A			Világítás 018 szövő szakkör EXIT	-X1:3 N PE	3x1.5
9	-F7	C10A			Világítás 018 szövő szakkör BV	-X1:4 N PE	3x1.5
10	-F8	C10A			Világítás Tartalék	-X1:5 N PE	3x1.5
11	-F9	C10A			Világítás Tartalék	-X1:6 N PE	3x1.5
12	-F10	30mA/25A			Level 2		
13	-F11	C16A			Csatl.aljzat 018 szövő szakkör	-X21:6 N PE	3x2.5
14	-F12	C16A			Csatl.aljzat 018 szövő szakkör	-X21:7 N PE	3x2.5
15	-F13	C16A			Csatl.aljzat 018 szövő szakkör	-X21:8 N PE	3x2.5
16	-F14	C16A			Csatl.aljzat 018 szövő szakkör	-X21:9 N PE	3x2.5
17	-F15	C16A			Csatl.aljzat	-X21:10 N PE	3x2.5
18	-F16	C16A			Csatl.aljzat	-X21:11 N PE	3x2.5
19	-F17	30mA/25A			Level 2		
20	-F18	C16A			Csatl. aljzat 018 szövő szakkör	-X22:12 N PE	3x2.5
21	-F19	C16A			Csatl. aljzat 018 szövő szakkör	-X22:13 N PE	3x2.5
22	-F20	C16A			Csatl. aljzat	-X22:14 N PE	3x2.5
23	-F21	C10A			Ventilátor 017 wc	-X22:15 N PE	3x1.5
24	-F22	C16A			Csatl. aljzat 018 szövő szakkör	-X22:16 N PE	3x2.5



State

Sheet 6 of 12

D.No.: MOZI6510

## Circuit List

Project: Közösségi ház - rekonstrukció

Number:

Address:

Közösségi Ház  
Petőfi Sándor utca 39  
8053 Bodajk

System: ESZ2

Descr.

Phase: L1..3 N PE

Voltage: 400 V

Circuit  
Number:Fuse  
Type NameComponent 1  
Type Name

Description

Terminal

Cable

25

-F23  
C16ABojler  
017 wc

-X22:17 N PE

3x2.5













